



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MЭ70.B.00118/24

Серия **RU** № **0542383**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-Консалтинговый Центр "ПромЭкспертСертификация", место нахождения 300034, РОССИЯ, Тульская область, Тула, ул. Вересаева, д. 11, офис 2, 3, адрес места осуществления деятельности 300034, Россия, город Тула, улица Вересаева, дом 11, офис II, III; 300041, город Тула, ул. Фрунзе, д. 13, помещение 14, кабинет 210, номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11МЭ70 дата внесения в государственный реестр аккредитованных лиц 02.09.2015, телефон +74872250632, адрес электронной почты info@pesf.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Людиновокабель», Основной государственный регистрационный номер: 1030800752036. Место нахождения: 249402, Россия, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1. Телефон: +74844469169. Адрес электронной почты: info@ludinovocable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Людиновокабель». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249402, Россия, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с алюминиевыми и медными жилами, с изоляцией из силанольноосшитого полиэтилена, бронированный стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из полиэтилена на напряжение 1 кВ, марки: АПвБШп(г), ПвБШп(г). Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 16.К71-277-98 «Кабели силовые с изоляцией из силанольноосшитого полиэтилена. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС 004/2011) «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Акт о результатах анализа состояния производства № 00203 от 12.07.2024 года, выдан органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-Консалтинговый Центр «ПромЭкспертСертификация» (уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.11МЭ70). Эксперт, проводивший анализ состояния производства – Демкин Валентин Васильевич; Протоколы испытаний № 302, № 303 от 08.08.2024 года, выданы испытательной лабораторией кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест», номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21КБ19 от 19.06.2015 г. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ разделы 1-6 и 9-11 ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические требования». Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления образцов продукции – 10.07.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.08.2024

ПО

13.08.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Гомозова Анастасия Андреевна (Ф.И.О.)

Гомозов Алексей Валериевич (Ф.И.О.)